令和6年度

水質管理目標設定項目　結果チェック表

株式会社 太平環境科学センター

農薬類　　**着色は値未満**

区分	分類	No	水質基準項目	基準値 mg/l	検査頻度 原水	今年度最大値 R5	向山北 9月17日	布平 9月3日	野方野 9月10日	上野 9月10日	天の岩戸 9月10日	馬場 9月17日	所尾野 9月17日	下河内 9月17日	奥鶴 9月17日	河内 9月17日
農薬類	除草剤	33	グリホサート	2 以下	年1回	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	除草剤	49	シマジン（CAT）	0.003 以下		0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003
	殺虫剤	53	ダイアジノン	0.003 以下		0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003
	殺虫剤	59	チオファネートメチル	0.3 以下		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	除草剤	94	ブロモブチド	0.1 以下		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	殺虫剤	105	マラチオン（マラソン）	0.7 以下		0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
				以下												

令和6年度

水質管理目標設定項目　結果チェック表

株式会社 太平環境科学センター

ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸
PFOS　　PFOA

着色は値未満

No	水質管理目標設定項目	基準値	検査頻度	今年度最大値	黒仁田	向山北	徳別当	三原尾野	花の群	芝原	布平	天の岩戸	竹の上	東岸寺	大猿渡	黒原	永の内	野方野	田井本	上野	中瀬	河内官軍	河内出張所	五ヶ所	馬場	奥鶴	所尾野	下河内	田原	竜泉寺黒口	備考
		mg/l	原水	R6	9月3日	9月17日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 以下	年1回	0.000006	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	第1水源
												0.000005														0.000006					第2水源